

ДИРЕКТИВА 98/15/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 1998 година

**за изменение на Директива 91/271/ЕИО на Съвета относно някои изисквания,
установени в приложение I към нея**

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 относно пречистването на градските отпадни води ⁽¹⁾ и по-специално член 5, параграф 3 от нея,

като има предвид, че изискванията за изливания от пречиствателни станции на градски отпадни води в чувствителни райони, които са подложени на еутрофикация, както е посочено в таблица 2 от приложение I към Директива 91/271/ЕИО, породиха проблеми, свързани с тълкуването, които е особено важно да се изяснят; като има предвид, че в резултат на това е необходимо да се измени и допълни таблица 2 от приложение I към директивата;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива са в съответствие със становището на Комитета, предвиден в член 18 от Директива 91/271/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/271/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила закони, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 30 септември 1998 година. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

¹ ОВ L 135, 30. 5. 1991г., с. 40.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейските общности*.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 1998 година.

За Комисията:
Ritt BIERREGAARD
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 2 от приложение I към Директива 91/271/ЕИО се заменя от следния текст:

“Таблица 2: Изисквания за изливания от пречиствателни станции на градски отпадни води в чувствителни райони, които са подложени на еутрофикация, както е посочено в приложение II, А, буква а). Единият или двата параметъра могат да се приложат според местната ситуация. Приложими са стойностите за концентрация или за процент на намаляване.

Параметри	Концентрация	Минимален процент на намаляване ⁽¹⁾	Референтен метод за измерване
Общ фосфор	2 мг/л (10 000-100 0000 е. ж.) 1 мг/л (над100 000 е.ж.)	80	Молекулярна абсорбционна спектрофотометрия
Общ азот ⁽²⁾	15 мг/л (10 000-100 0000 е.ж.) (3) 10 мг/л (над100 000 е.ж)	70-80	Молекулярна абсорбционна спектрофотометрия

⁽¹⁾ Намаляване спрямо обема на вливането.

⁽²⁾ Общ азот означава сумата от общия азот по Келдал (органичен и амонячен азот) нитратен азот и нитритен азот.

⁽³⁾ Тези стойности на концентрация са средногодишни стойности, предвидени в приложение I, параграф Г, 4, буква в). Въпреки това, изискванията за азот могат да бъдат проверявани чрез среднодневни стойности, когато е доказано, в съответствие с приложение I, параграф Г, 1, че е постигнато същото ниво на защита. В този случай среднодневната стойност не трябва да надвишава 20 мг/л от общия азот за всички проби, когато температурата на отпадната течност в биологичния реактор е по-висока или равна на 12° С. Условиата относно температурата биха могли да бъдат заместени от ограничаване на продължителността на експлоатацията, като се държи сметка за регионалните климатични условия.”